

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.Я2331.04ПВКО. Н00482

Срок действия с 10.12.2021 по 09.12.2024

№ 0073538

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общества с ограниченной ответственностью «МФЦС».

Место нахождения: 115191, г. Москва, ул. Рошинская 2-я, д.4, ЭТ/ПОМ/КОМ/ОФ 5/1А/1/ХІV

Телефон: +7 (495) 320-52-59, Адрес электронной почты: info@mfcc.ru.

Аттестат аккредитации № РОСС RU.Я2331.04ПВКО

ПРОДУКЦИЯ

Устройство комплектное распределительное в металлической оболочке серии КРУ/БЕЛ на номинальное напряжение 6кВ, 10 кВ, номинальный ток 3150А, ток термической стойкости до 31,5кА, климатического исполнения У, категории размещения 1, выпускаемые по техническим условиям ТУ РБ 400052263.002-2002.

Типы согласно приложению №1, бланк №0017804

Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ РБ 400052263.002-2002, ГОСТ 14693-90, ГОСТ 1516.3-96, ГОСТ 14694, ГОСТ Р 55190 (МЭК 62271-200), ГОСТ 21130, ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12.2.007.3, ГОСТ 12.2.007.4, ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.4.026, ГОСТ 23216, ГОСТ 14254 (IEC 60529:2013), ГОСТ 16962

код ОК
27.12.10.190
код ТН ВЭД
8537 20 910 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Открытое акционерное общество «РАТОН».

УНП: 400052263; Адрес: 246044, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Федюнинского, 19;

телефон: +375 (0232) 68-42-72; адрес электронной почты: raton@inbox.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Открытое акционерное общество «РАТОН».

УНП: 400052263; Адрес: 246044, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Федюнинского, 19;

телефон: +375 (0232) 68-42-72; адрес электронной почты: raton@inbox.ru

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 11519/МФЦС/122021 от «09» декабря 2021 г., выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Миллениум-Тест» (свидетельство о подтверждении компетенции № РОСС RU.Я2331.04ПВКО, действительно до 30.10.2023 г.)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: Ic



Руководитель органа

Ю.А. Соловьев
подпись

Ю.А. Соловьев

инициалы, фамилия

Эксперт

С.Д. Чальий
подпись

С.Д. Чальий

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0017804

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.Я2331.04ПВКО.Н00482

| | | |
|------------------------|--|--------------------------|
| ОКПД 2 27.12.10.190 | Устройство комплектное распределительное в металлической оболочке серии КРУ/БЕЛ. Типы: К-59, К-47, К-37, К-6У, К-1Г2, К-108, КРН-II-10, КРН-III-10, КРН-IV-10, ЯКНО, КНВ-10, КРУН-ЭМ-08, КРУН-К-10, КРУН-СВЛ, ИКВН | ТУ РБ 400052263.002-2002 |
|------------------------|--|--------------------------|



Руководитель органа

Wes
подпись

Ю.А. Соловьев

инициалы, фамилия

Эксперт

Чалый
подпись

С.Д. Чалый

инициалы, фамилия