

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Система добровольной сертификации продукции «Многофункциональный центр стандартизации» (СДС «МФЦС»)
Регистрационный номер № РОСС RU.Я2331.04ПВК0



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.Я2331.04ПВК0.Н02460

Срок действия с 26.03.2025 по 25.03.2028



№ 0127359

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общества с ограниченной ответственностью «МФЦС».

Место нахождения: 127410, город Москва, Алтуфьевское ш, д. 79а стр. 3, помещ. 4а/3/2

Телефон: +7 (495)108-38-86, адрес электронной почты: info@mfcs.ru.

Свидетельство о подтверждении компетенции № РОСС RU.Я2331.04ПВК0

ПРОДУКЦИЯ

Устройство комплектное распределительное в металлической оболочке серии КРУ/БЕЛ на номинальное напряжение 6 кВ, 10 кВ, номинальный ток 3150 А, ток термической стойкости до 31,5 кА, климатического исполнения У, категория размещения I. Типы: К-59, К-47, К-37, К-6У, К-112, К-108, КРН-II-10, КРН-III-10, КРН-IV-10, ЯКНО, КНВ-10, КРУН-ЭМ-08, КРУН-К-10, КРУН-СВЛ, ИКВН.

Выпускаемая по ТУ ВУ 400052263.002-2002

Серийный выпуск

КОД ОК
034-2014 (КПЕС 2008)
27.12.32.200

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ ВУ 400052263.002-2002, ГОСТ 14693-90, ГОСТ 1516, ГОСТ Р 55190 (МЭК 62271-200), ГОСТ 21130, ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12.2.007.3, ГОСТ 12.2.007.4, ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.4.026, ГОСТ 23216, ГОСТ 14254 (IEC 60529:2013), ГОСТ 14694, ГОСТ 16962

КОД ТН ВЭД
8537 20 980 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОАО «РАТОН»

Адрес: 246044, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Федюнинского, 19

УНП: 400052263; телефон: 8 (0232) 58-42-72; электронная почта: info@raton.by

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ОАО «РАТОН»

Адрес: 246044, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Федюнинского, 19

УНП: 400052263; телефон: 8 (0232) 58-42-72; электронная почта: info@raton.by

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 6483/0325 от «25» марта 2025 г., выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ» (свидетельство о подтверждении компетенции № МФЦС.005.RU.Я2331.04ПВК0, действительно до 31.12.2025 г.)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020 Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации)



Руководитель органа

Эксперт

Ю.А. Соловьев
подпись
С.Д. Чалый
подпись

Ю.А. Соловьев
инициалы, фамилия

С.Д. Чалый
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации