

EAL

№ EAЭC BY/112 02.01. TP004 020.02 01695



Серия ВУ № 0060244

Открытое акционерное общество «Испытания и сертификация бытовой и промышленной продукции «БЕЛЛИС»; место нахождения: Республика Беларусь, 220029, г. Минск, ул. Красная, 7Б; место осуществления деятельности: Республика Беларусь, 220033, г. Минск, Партизанский проспект, 8/59; аттестат аккредитации № ВУ/112 020 02 от 03.08.1993; номер телефона: +375 17 243 16 41; адрес электронной почты: bellis@bellis.by

Открытое акционерное общество «Ратон» зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 400052263,
место нахождения: Республика Беларусь, 246044, г. Гомель, ул. Федюнинского, 19;
номер телефона: +375 232 58-42-72; адрес электронной почты: info@raton.by

Общество с ограниченной ответственностью «Ратон»,
местонахождения: Республика Беларусь, 246044, г. Гомель, ул. Федюнинского, 19;

устройства низковольтные комплектные НКУ/РТН $X_1-X_2-X_3-X_4 X_5$, где X_1 – способ обслуживания панели, X_2 – номер схемы по сетке первичных соединений, X_3 – вид внутреннего разделения по ГОСТ ИЕС 61439-1-2013, X_4 – номинальный ток панели, X_5 – вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69.

Технические условия ТУ ВУ 400052263.044-2012 «Устройства низковольтные комплектные серии НКУ/РТН»

серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8537 10 980 0

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 004/2011,
Технический регламент Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» ТР ТС 020/2011.

протоколов аккредитованной испытательной лаборатории «БЕЛЛИС» Открытого акционерного общества «Испытания и сертификация бытовой и промышленной продукции «БЕЛЛИС» (аттестат аккредитации № ВУ/12.1.0001) №№ 101-25-1740 от 23.09.2025, 102-25-0618 от 18.09.2025;
акта об анализе состояния производства органа по сертификации бытовой и промышленной продукции и услуг Открытого акционерного общества «Испытания и сертификация бытовой и промышленной продукции «БЕЛЛИС» (аттестат аккредитации № ВУ/12.020.02) № 06-041/2025 от 16.05.2025, эксперт-аудитор: Сиводел Андрей Васильевич.
схема сертификации: 1с.

Продукция соответствует требованиям ГОСТ IEC 61439-1-2013 «Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1. Общие требования», ГОСТ IEC 61439-2-2015 «Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 2. Устройства распределения и управления электроэнергией».

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 24.09.2025 ПО 23.09.2030 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо)
органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты- аудиторы))

Волчок
Владимир Федорович
(Ф.И.О.)

Сиводед
Андрей Васильевич
(Ф.И.О.)

