

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.Я2331.04ПВК0.Н00039

Срок действия с 25.12.2020 по 24.12.2023

№ 0042051

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общества с ограниченной ответственностью «МФЦС».

Место нахождения: 115191, г. Москва, ул. Рошинская 2-я, д.4, ЭТ/ПОМ/КОМ/ОФ 5/А/1/XIV

Телефон: +7 (495) 320-52-59, Адрес электронной почты: info@mfcc.ru.

Аттестат аккредитации № РОСС RU.Я2331.04ПВК0

ПРОДУКЦИЯ Устройства комплектные распределительные в металлической оболочке внутренней установки серии Р/БЕЛ, на номинальный ток до 4000А, ток термической стойкости до 40кА (в течение 1 с.), номинальное напряжение 6, 10кВ.

Выпускаемые по ТУ ВУ 400052263.032-2009.

Типы согласно приложению № 0017587

Серийный выпуск.

код ОК
034-2014 (КПЕС 2008)
27.12.10.190

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ ВУ 400052263.032-2009, ГОСТ 14693, ГОСТ Р 55190 (МЭК 62271-200).

ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12.2.007.3, ГОСТ 12.2.007.4, ГОСТ 12.4.026, ГОСТ 21130,

ГОСТ 1516, ГОСТ 23216, ГОСТ 14254 (IEC 60529:2013)

код ТН ВЭД
8537 20 910 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Открытое акционерное общество «Ратон». Адрес: 246044, БЕЛАРУСЬ, город Гомель, улица Федюнинского 19, Учетный номер плательщика: 400052263, УНП 400052263, телефон: +375232682510, Адрес электронной почты: raton@inbox.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Открытое акционерное общество «Ратон». Адрес: 246044, БЕЛАРУСЬ, город Гомель, улица Федюнинского 19, Учетный номер плательщика: 400052263, УНП 400052263, телефон: +375232682510, адрес электронной почты: raton@inbox.ru.

НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 10179/МФЦС/122020 от «23» декабря 2020 г., выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Миллениум-Тест» (аттестат аккредитации РОСС RU.Я2331.04ПВК0, действителен до 30.10.2023 г.).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сфера сертификации: Эс



Руководитель органа

Эксперт

Ю.А. Соловьев
подпись
С.Д. Чалый
подпись

Ю.А. Соловьев
инициалы, фамилия

С.Д. Чалый
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0017587

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.Я2331.04ПВК0.Н00039

ОКПД 2 27.12.10.190	Устройства комплектные распределительные в металлической оболочке внутренней установки серии Р/БЕЛ. Типы: КРУ-2-10; КВ-02-10 (КВ-02-МФ); КМ-1 (КМ-1Ф, КМ1-КФ); К-104 (К-105; К-128); К-12 (К-ХП); К-26 (К-ХХVI); К-59У3; К-61 (К-61М); К-204 ЭП; К-304Б (К-305Б); КРУ-Н; К ЕО-10; К-Ин-97; КНВ-10; ВМ-1;	ТУ ВУ 400052263.032-2009
------------------------	---	--------------------------



Руководитель органа

Эксперт

Чусов
Подпись

Слав
Подпись

инициалы, фамилия

инициалы, фамилия