



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС ВУ.МО10.Н01901

Срок действия с 21.03.2018

по 20.03.2021

№ 0209683

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР-СТАНДАРТ». Место нахождения: 119119, Российская Федерация, город Москва, Ленинский проспект, дом 42, корпус 1-2-3, этаж 1, помещение I, комната 35. Адрес места осуществления деятельности: 117405, Российская Федерация, город Москва, улица Кирпичные Выемки, дом 2, корпус 1, 3-й этаж, комната № 11. Телефон: +7 (495) 664-23-98, адрес электронной почты: info@standart-centr.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.11MO10. Дата регистрации аттестата аккредитации: 20.08.2015 года

ПРОДУКЦИЯ Устройства комплектные распределительные кассетного типа внутренней установки серии РТН на номинальное напряжение 6, 10 кВ, номинальный ток до 4000А, ток термической стойкости до 31,5 кА. Исполнение сейсмостойкости 9 баллов по шкале MSK 64
ТУ ВУ 400052263.035-2009
Серийный выпуск

код ОК

034-2014 (КПЕС 2008)
27.12.10.190

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 14693-90, ГОСТ 1516.3-96, ТУ ВУ 400052263.035-2009, ГОСТ 30546.1-98, ГОСТ 30546.2-98, ГОСТ 30546.3-98

код ТН ВЭД

8537 20 910 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОАО «Ратон»

Адрес: 246044, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Федюнинского, 19, БЕЛАРУСЬ

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ОАО «Ратон»

Адрес: 246044, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Федюнинского, 19, БЕЛАРУСЬ
Телефон: +(375 232) 58 42 72, E-mail: raton@inbox.ru

НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний №№ 946-03/12-ЦСТ от 19.03.2018 года, 951-03/12-ЦСТ от 20.03.2018 года, выданных испытательной лабораторией «ЦСТ-Испытания» Общества с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР-СТАНДАРТ», аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.004.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3.



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

Е.Н. Ушаков

инициалы, фамилия

С.П. Павлов

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации